

Przedbórz, dn. 06.02.2012r.

**Do:
Wszyscy nabywcy SIWZ**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „*Dostawa materiałów do budowy kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Przedbórz*”.

MODYFIKACJA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

- I. Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), dalej zwaną „ustawą”, Zamawiający przedstawia poniżej modyfikację do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).
- II. Zamawiający dokonuje zmiany w Dodatku Nr 1 do SIWZ – Formularzu ofertowym w Tabeli 1 poz. 17 nadając jej następujące brzmienie: „Kompletna studzienka inspekcyjna – kineta z PE/PVC/PP z rurą trzonową karbowaną z PP o śr. 425 mm na kanale PVC fi 200 mm z odejściem bocznym PVC fi 160 mm pod kątem 90 st. lewym lub prawym, teleskop z pokrywą żel. D400 (Hśr = 2,3 m)”.
- III. Jednocześnie Zamawiający informuje, że powyższe modyfikacje SIWZ stanowią jej integralną część, a przy tym z uwagi na ich zakres i charakter oraz termin wprowadzenia nie mają wpływu na konieczność przedłużenia terminu składania ofert. Pozostała treść SIWZ nie ulega zmianie.
- IV. Powyższa informacja została zamieszczona w dniu 06.02.2012r. na:
 - stronie internetowej <http://przedborz.bipst.pl/>,
 - na stronie internetowej http://przetargi.ipzp.pl/urzedmiejski_przedbo,
 - tablicy ogłoszeń,
 - a/a.

PREZES ZARZĄDU

/-/

Henryk Migocki