



Przedbórz, dn. 08.11.2012r.

Do:
Wszyscy nabywcy SIWZ

Znak sprawy: IRŚ.271.1.18.2012

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „*Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Przedbórz etap II część II i III*”.

PYTANIA, ODPOWIEDZI, WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJE DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

- I. Działając na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), dalej zwaną „ustawą”, Zamawiający przedstawia poniżej treść pytań i udzielonych odpowiedzi oraz modyfikacje do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):

TREŚĆ PYTAŃ I UDZIELONYCH ODPOWIEDZI:

Pytanie Nr 1:

W związku z wyżej wymienionym przetargiem zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie kwestii: W projekcie technicznym dla zadania nr 1 wskazują Państwo jako metodę wykonania przewiertu sterowanego technologię teleoptyczną i materiał z którego należy wykonać przewiert jako rurę PETS (trójwarstwową dostępną w 12 metrowych sztangach). Według naszej wiedzy nie jest możliwe wykonanie przewiertu wskazaną technologią z zastosowaniem wskazanego materiału.

Przewiertu teleoptyczne należy wykonywać z zastosowaniem rur kamionkowych, żelbetowych, PE, GRP przewiertowych o określonych modułach długości.

Prosimy o podanie materiału z jakiego należy wykonać wyżej wymieniony przewiert.

Odpowiedź:

W związku z zastosowanym materiałem jak i spadkami należy wykonać przewiert sterowany horyzontalny.

- II. Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), dalej zwaną „ustawą”, Zamawiający dokonuje zmiany **Dodatku Nr 6 do SIWZ** – „Przedmiaru robót” poprzez dodanie Przedmiaru zmniejszającego, obejmującego roboty, które zostają wyłączone z przedmiotu zamówienia zgodnie z załącznikiem do niniejszej modyfikacji.

III. Ponadto Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 powołanej powyżej ustawy dokonuje zmiany:

- 1) w Rozdziale 3 pkt 3.1. ppkt 3.1.1. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w opisie Zadania Nr 2 poprzez modyfikację całkowitej długości kanałów sanitarnych grawitacyjnych z L = 4395 na **L = 4251 m**, długości kanału Ø 200 mm SN 8 z L = 3637 m na **L = 3493 m** oraz ilości studni Ø 425 mm z 157 szt. na **155 szt.** ;
- 2) w pkt 5 ppkt 5.1 Projektu wykonawczego kanalizacji sanitarnej – Dokumentacja techniczna, stanowiącego Dodatek Nr 12 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia poprzez modyfikację całkowitej długości kanałów sanitarnych grawitacyjnych z L = 9009 m na **L = 8865 m**, długości kanału Ø 200 mm SN 8 w ulicy Radomszczańskiej, Częstochowskiej, Słonecznej oraz Leśnej z L = 3637 m na **L = 3493 m**;
- 3) w pkt 5 ppkt 5.2 Projektu wykonawczego kanalizacji sanitarnej – Dokumentacja techniczna, stanowiącego Dodatek Nr 12 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia poprzez modyfikację ilości studni inspekcyjnych PP Ø 425 mm typu Tegra z 312 szt. na **310 szt.**, oraz ilości studni Ø 425 mm w ulicy Radomszczańskiej, Częstochowskiej, Słonecznej oraz Leśnej z 157 szt. na **155 szt.**;
- 4) w pkt 1.3 Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót, stanowiącej Dodatek Nr 13 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia poprzez modyfikację całkowitej długości kanałów sanitarnych grawitacyjnych z L = 9009 m – 4614 m = 4395 m na **L = 8865 m – 4614 m = 4251 m**, długości kanału Ø 200 mm SN 8 w ulicy Radomszczańskiej, Częstochowskiej, Słonecznej oraz Leśnej z L = 3637 m na **L = 3493 m** oraz ilości studni inspekcyjnych PP Ø 425 mm typu Tegra z 312 szt. na **310 szt.**

IV. Dlatego też, działając na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy Zamawiający zawiadamia, że przedłuża termin składania ofert do dnia 03.12.2012r. do godziny 9⁰⁰ w celu umożliwienia Wykonawcom uwzględnienia w przygotowanych ofertach zmian wynikających z modyfikacji treści SIWZ.

V. W związku z powyższym działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.):

1. W rozdziale 14 pkt 14.1. SIWZ zmienia się dotychczasowy zapis i przyjmuje się następującą treść:
„Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – Sekretariat p. 1 **nie później niż do dnia 03.12.2012r. do godz. 9:00**”.
2. W rozdziale 14 pkt. 14.3. SIWZ zmienia się dotychczasowy zapis i przyjmuje się następującą treść:
„Publiczne otwarcie ofert nastąpi **dnia 03.12.2012r. o godz. 9:30** w siedzibie Zamawiającego – Gmina Przedbórz, 97 – 570 Przedbórz, ul. Mostowa 29, pok. 7”.

VI. Wykonawcy składający ofertę zobowiązani są do dokonania przy adresowaniu składanych ofert – **Nie otwierać przed 03.12.2012r. godz. 9:30** (zapis w SIWZ, Rozdział 12 pkt 12.12).

Pozostała treść SIWZ nie ulega zmianie.

VII. Załączniki:

- 1) Przedmiar robót zmniejszający (dotyczy Zadania Nr 2) – modyfikacja z dnia 08.11.2012r.

VIII. Powyższa informacja została zamieszczona w dniu 08.11.2012r. na:

- stronie internetowej http://przetargi.ipzp.pl/urzadmiejski_przedbo,
- stronie <http://przedborz.bipst.pl/>,
- tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Przedborzu,
- a/a.

B U R M I S T R Z

/-/

Miłosz Naczyński