

Przedbórz, dnia 06.12.2007r.

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na : „Budowę ciepłociągu mającego na celu zaopatrzenie w energię ciepłą i ciepłą wodę użytkową budynku Przedszkola Samorządowego w Przedborzu przy ul. Mostowej nr 39 z budynku Zespołu Szkolno – Gimnazjalnego w Przedborzu przy ul. Mostowej nr 37A” nr sprawy I.R.Ś. -3411-15/07

Działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2006r. nr 164, poz. 1163 z późn. zm.), informuje niniejszym, że w dniu 06.12.2007r. wpłynęło do Zamawiającego zapytanie (prośba) do specyfikacji istotnych warunków zamówienia jednego z wykonawców ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego. Treść pytania oraz stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii:

Pytanie Wykonawcy

„ W związku z otrzymaną od Państwa odpowiedzią dotyczącą zamiany rur ocynkowanych na rury PEX zwracamy się z prośbą o wyrażanie zgody na zamianę nadmienając że zaproponowane przez nas rury PEX są rurami preizolowanymi systemu elastycznego.

W przypadku zastosowania rur preizolowanych PEX na całej długości sieci ciepłej z wyjątkiem połączenia z istniejącą siecią nie będzie żadnych złączy. Zastosowanie tego systemu ułatwi również wykonanie ewentualnych ominięć nie zinwentaryzowanego uzbrojenia oraz istniejącej zieleni bez potrzeby ukosowania na złączach ocynkowanych rur preizolowanych.”

Zamawiający udziela odpowiedzi:

1. Zaprojektowany system Międzyrzecz - Jońca jest zgodny systemem w jakim zostały zrealizowane dotychczasowe ciepłociągi na terenie Zespołu Szkolno - Gimnazjalnego.
2. Połączenia rur ocynkowanych będą wykonane zgodnie technologią podaną przez Producenta rur.

B U R M I S T R Z


mgr inż. Miłosz Naczyński